

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFIKÁT

Č.: 1150320

Výrobek: Svorkovnice

Typ: RSA 6A, RSA 10A, RSA PE 6A, RSA PE 10A

Jmenovité hodnoty: 10 mm² - RSA 6A a RSA PE 6A, 16 mm² - RSA 10A a RSA PE 10 A; Ui 1000 V

Objednavatel: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Výrobce: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 200124-01/01 a 200124-01/02 ze dne: 30.03.2012,
200124-01/04 a 200124-01/05 ze dne: 30.03.2012

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60998-2-1:05

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 501662 mezi
objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Shoda výrobku s uvedenými normami a předpisy zajišťuje shodu výrobku se základními požadavky nařízení vlády č. 17/2003
Sb. v platném znění a certifikát může být použit jako podklad pro Prohlášení o shodě podle zákona č. 22/97 Sb. o technických
požadavcích na výrobky, v platném znění.

Platnost certifikátu je omezena do: 31.5.2018

12.5.2015

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



razítko



501662-01