IEC IECEE CB SCHEME

Ref. Certif. No.

CZ-2230-M1

IEC SYSTEM FOR MUTUAL RECOGNITION OF TEST CERTIFICATES FOR ELECTRICAL EQUIPMENT (IECEE) CB SCHEME

SYSTEME CEI D'ACCEPTATION MUTUELLE DE CERTIFICATS D'ESSAIS DES EQUIPEMENTS ELECTRIQUES (IECEE) METHODE OC

CB TEST CERTIFICATE
CERTIFICAT D'ESSAI OC

Product Produit	Protective conductor terminal blocks
Name and address of the applicant Nom et adresse du demandeur	Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Czech Republic
Name and address of the manufacturer Nom et adresse du fabricant	Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Czech Republic
Name and address of the factory Nome et adresse de l'usine	Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Czech Republic
Ratings and principal characteristics Valeurs nominales et caractéristiques principales	Rated cross-section: 16 mm2
Trademark (if any) Marque de fabrique (si elle existe)	
Model / Type Ref. Ref. De type	RSA PE 16A
Additional information (if necessary) Information complémentaire (si nécessaire)	
	PUBLICATION / **EDITION**
A sample of the product was tested and found to be in conformity with Un échantillon de ce produit a été essayé et a été considéré conforme à la	IEC 60947-7-2 / 2009
As shown in the Test Report Ref. No. which forms part of this Certificate Comme indiqué dans le Rapport d'essais numéro de référence qui constitue partie de ce Certificat	102665-01/02 of: 19.09.2011, 102665-01/02+M1 of: 30.11.2012

This CB Test Certificate is issued by the National Certification Body
Ce Certificat d'essai OC est établi par l'Organisme **National de Certification**

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p.
Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 – Troja
Czech Republic

Elektrotechnický zkušební ústav, s.p. Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja 1

Date: 14.2.2013

Signature: Miroslav Sedláček
Certification and Inspection Manager