ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV

ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÈQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

CERTIFICATE

No.: 1160425

Product: Fuse clamps + linking comb

Type: RSP 4, RSP 4 LED, RSP 4 LED 24 - 48V + HP-RSP4

Rating: 6,3 A/250 V; 6,3 A/24-48 V; Ui:400 V; comb In:32 A

Ordering firm: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Czech Republic

Manufacturer: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 601538-01/01 of: 20.05.2016

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 60947-7-3 ed. 2:10 cl. 5,5.1, 5.2, 7.1.3, 8.4.3, 8.3.2, 8.4.4, 8.3.4, 8.3.5, 8.3.3, 8.5.2, 8.5.2.2, 8.5.2.3, 8.5.3, 8.4.5, 8.5.4,
ČSN EN 60947-1 ed. 4:08+A1:11 cl. 8.2.3

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 31.05.2019

27.05.2016

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body

elektrotechnický zkušební ústav ezú -1- Pod Lisem 129, 171 02 Praha 8 - Troja

Stamp

CER/1160425

601538-01