

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHIECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFIKÁT

č.: 1250363

Výrobek: Nosná lišta

Typ: TS 35

Jmenovité hodnoty: TH 35 - 7,5

Objednatel: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Výrobce: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika

Obchodní značka:

Výsledky zkoušek jsou uvedeny v protokolu č.: 251817-01/01 ze dne: 26.08.2025

Vzorek zkoušeného výrobku je ve shodě s požadavky:
ČSN EN 60715 ed. 2:2018 čl. A.3.1

Jiné údaje:

Certifikát byl vydán na základě splnění požadavků certifikačního schématu „EZÚ certifikát“ a na základě smlouvy č. 251817 mezi objednavatelem a Elektrotechnickým zkušebním ústavem.

Platnost certifikátu je omezena do: 01.09.2028

02.09.2025

V Praze dne

Mgr. Miroslav Sedláček
Vedoucí certifikačního orgánu



251817-01

ELEKTROTECHNICKÝ ZKUŠEBNÍ ÚSTAV



ELECTROTECHNICAL TESTING INSTITUTE - CZECH REPUBLIC
ELEKTROTECHNISCHE PRÜFANSTALT - TSCHHECHISCHE REPUBLIK
INSTITUT ELECTROTECHNIQUE D'ESSAIS - RÉPUBLIQUE TCHÉQUE
ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКИЙ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ИНСТИТУТ - ЧЕШСКАЯ РЕСПУБЛИКА

Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

CERTIFICATE

No.: 1250363

Product: Steel support rail

Type: TS 35

Rating: TH 35 - 7,5

Ordering firm: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Czech Republic

Manufacturer: Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou
Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Czech Republic

Trade mark:

The test results are stated in the test-report No.: 251817-01/01 of: 26.08.2025

A sample of the product was found to be in conformity with:
ČSN EN 60715 ed. 2:2018 cl. A.3.1

Other data:

The validity of the certificate is limited to: 01.09.2028

02.09.2025

Prague

Mgr. Miroslav Sedláček
Head of Certification Body



251817-01

ezú**Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.**
Pod lisem 129/2, Troja, 182 00 Praha 8

PROTOKOL O ZKOUŠCE

Číslo protokolu: 251817-01/01

Datum vydání: 26. 8. 2025

Výrobek:	Nosná lišta
Typ:	TS 35
Jmenovité hodnoty:	TH 35 - 7,5
Výrobní číslo:	-
Výrobce:	Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika
Výrobní místo:	-
Objednavatel:	Elektro, výrobní družstvo v Bečově nad Teplou Tovární 128, 364 64 Bečov nad Teplou, Česká republika
Počet zkoušených vzorků:	0
Vzorky předloženy dne:	-
Místo provedení zkoušek:	Elektrotechnický zkušební ústav, s. p.
Zkoušky prováděny v době	od 26. 8. 2025 do 26. 8. 2025
Jiné údaje:	Výsledky zkoušek byly převzaty z EZÚ protokolu o zkoušce č. 210541-01/01 ze dne 29. 8. 2022
Zkušební předpis:	ČSN EN 60715 ed. 2:2018 čl. A.3.1

Zpracoval: František Linhart

Schválil: Lukáš Burda
technický vedoucí zkušební laboratoře

Počet stran: 2

Počet příloh: 0

Počet stran příloh: 0

Výsledky zkoušek uvedené v protokolu o zkoušce se týkají pouze zkoušeného předmětu, jak byl přijat, a pokud není v protokolu o zkoušce uvedeno jinak, byly zkoušky prováděny způsobem a za podmínek stanovených zkušebním předpisem, technickou normou, návodem k užití a informacemi poskytovanými výrobcem ke zkoušenému předmětu a za použití výrobcem předepsaného příslušenství.
Bez písemného souhlasu Elektrotechnického zkušební ústavu, s. p. nesmí být tento protokol reprodukován jinak než celý.

Výrobek: Nosná lišta
Typ: TS 35
Jmenovité hodnoty: TH 35 – 7,5

Na výše uvedený výrobek byl vydán **certifikát EZÚ č. 1220432** ze dne 6. 9. 2022 s využitím výsledků zkoušek **dle protokolu 210541-01/01**. Zkoušky byly provedeny podle: ČSN EN 60715 ed. 2:2018 čl. A.3.1 s vyhovujícím výsledkem.

Výrobce neoznámil žádné změny, které by měly vliv na bezpečnost, nebo základní funkci výrobku.

Výsledky uvedené ve výše zmíněných protokolech byly porovnány s požadavky aktualizovaných vydání norem:

ČSN EN 60715 ed. 2:2018 čl. A.3.1

Výrobek splňuje požadavky normy.


Vypracoval: Ing. František Linhart
Dne: 26. 8. 2025

Konec protokolu o zkoušce